

24ZZS2107451000U

EIC kód Odberného miesta

121571818

Číslo zmluvy

5100011630

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

<p>Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava</p> <p>IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048</p> <p>Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.</p> <p>Ďalej len „Prevádzkovateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Miroslav Harnoš vedúci správy energetických zariadení Ing. Branislav Zloch špecialista správy ener.zariadení</p> <p>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX</p>
--	---

<p>Žiadateľ: Obec Sobotište Obecný úrad SOBOTIŠTE 11, 906 05 SOBOTIŠTE</p> <p>IČO: 00 310 018 DIČ: 2021086881 IČ DPH:</p> <p>Zapísaný v štatistickom registri SR Senica vložka číslo -</p> <p>Ďalej len „Žiadateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Mgr. Dušan Horňák</p> <p>Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu/kód banky 1222182/0200 IBAN: SK25 0200 0000 0000 0122 2182 BIC (SWIFT): SUBASKBX</p>
---	--

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- i) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „**DS**“) zo dňa 4. 7. 2016 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- ii) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- i) vytvorenie materiálo-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



ZOPC6EEE7457CD49DC76E10000000AFD7EB94



II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta	SOBOTIŠTE 314 OP, VEROSV, 906 05 SOBOTIŠTE	NN	3f x 32 (A)	2T	NIE
a) Adresa Odberného miesta		b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)	111,84	22,37	134,21	121571818	
Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)		Variabilný symbol	
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy	30 dní od termínu zaplataenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
- 3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- 3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
- 3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „**zariadenie**“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zariadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 13. 7. 2016

Miesto, dňa

Ing. Miroslav Harnoš, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Ing. Branislav Zloch, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

Mgr. Dušan Horňák

OBEC SOBOTIŠTE
PSČ 906 05 Miesto, dňa
IČO:310018 DIČ:2021086882
30.3.2016 v 12:18:18

Podpis

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x32A a zmena spôsobu pripojenia existujúceho odberného miesta.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

- osadenie novej poistkovej skrine typu SPP na podpernom bode č.53,
- pripojenie prívodného káblu typu NAYY-J 4Bx16 mm² do poistkovej skrine.

Vybavuje: Ing. Branislav Zloch, email: branislav.zloch@zdis.sk, Západoslovenská distribučná, a.s., Regionálna správa energetických zariadení Západ.
Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zdis.sk, web: www.zdis.sk

2. Deliace miesto:

Poistkové spodky v istiacej prípojke skrine na podpernom bode vzdušného vedenia č.0061-053.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí vybudovanie :

- novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta, káblom typu NAYY-J 4x16 mm² vrátane elektromerového rozvádzača merania spotreby elektriny,
- vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom,
- hlavného trojfázového ističa pred elektromerom s $I_n = 32$ A, s charakteristikou B, pre vedenie,
- istenia ovládacích obvodov ističom s $I_n = 2$ A, jednofázový,
- meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, vrátane elektromerového rozvádzača, ktorý musí byť umiestnený na verejne prístupnom mieste, s krytím IP 43/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta pre trojfázový elektromer (200x400x160 - ŠxVxH) a pre spínač hromadného diaľkového ovládania HDO (150x400x160 - ŠxVxH).

Žiadateľ zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, skonzultuje ju s Prevádzkovateľom a predloží mu ju na konečné odsúhlasenie.

Žiadateľ zašle Prevádzkovateľovi:

- 1 x jednopólovú schému zapojenia novej elektrickej prípojky,
- 1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu a s vyznačením realizátora a dátumu realizácie,

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

- 1 x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíznú správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane.

Doručovací adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999.

Žiadateľ je povinný dodržiavať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity z 3x16A na 3x32A a zmena spôsobu pripojenia existujúceho odberného miesta.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

- osadenie novej poistkovej skrine typu SPP na podpernom bode č.53,
- pripojenie prívodného káblu typu NAYY-J 4Bx16 mm² do poistkovej skrine.

Vybavuje: Ing. Branislav Zloch, email: branislav.zloch@zsdisk.sk, Západoslovenská distribučná, a.s., Regionálna správa energetických zariadení Západ.
Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk

2. Deliace miesto:

Poistkové spodky v istiacej prípojke skrine na podpernom bode vzdušného vedenia č.0061-053.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí vybudovanie :

- novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta, káblom typu NAYY-J 4x16 mm² vrátane elektromerového rozvádzača merania spotreby elektriny,
- vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom,
- hlavného trojfázového ističa pred elektromerom s $I_n = 32$ A, s charakteristikou B, pre vedenie,
- istenia ovládacích obvodov ističom s $I_n = 2$ A, jednofázový,
- meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, vrátane elektromerového rozvádzača, ktorý musí byť umiestnený na verejne prístupnom mieste, s krytím IP 43/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta pre trojfázový elektromer (200x400x160 – ŠxVxH) a pre spínač hromadného diaľkového ovládania HDO (150x400x160 – ŠxVxH).

Žiadateľ zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, skonzultuje ju s Prevádzkovateľom a predloží mu ju na konečné odsúhlasenie.

Žiadateľ zašle Prevádzkovateľovi:

- 1 x jednopólovú schému zapojenia novej elektrickej prípojky,
- 1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu a s vyznačením realizátora a dátumu realizácie,

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

- 1 x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane.

Doručovací adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999.

Žiadateľ je povinný dodržiavať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.